

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA631068

Data: 2024-10-27

Klientas: Mano Būstas Neris. UAB Objektas: Šeimyniškių g. 42, Vilnius

Problema: Priešgaisrinio vand. trūkumas

Defektas (aprašas): Reikalingas keitimas
1. Gaisriniai čiaupai - 14 vnt.;
2. GM jungtis - 13 vnt.;
3. Žarnos dm51 - 13 vnt.;
4. GČ dėžė - 1 vnt.;
5. Lipdukas (112. numeracija, GC) - 13 vnt.;
6. Evakuacijos lipdukai - 30 vnt.

Defekto vieta: Pastatas

Sprendimas: Pašalinti trūkumus

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Darbai			
Čiaupo demontavimas	vnt.	13,00	585,00
Čiaupo montavimas	vnt.	13,00	910,00
Dėžės montavimas	vnt.	1,00	150,00
Gč jungčio montavimas	vnt.	13,00	39,00
Lipdukų klijavimas (evakuacijos lipdukas)	vnt.	30,00	90,00
Lipdukų klijavimas (112. numeracija, GČ)	vnt.	39,00	78,00
Priešgaisrinio vand. praplovimas	vnt.	1,00	220,00
Sistemos testavimas	vnt.	1,00	30,00
Medžiagos			
Čiaupas DN	vnt.	13,00	232,00
Mova	vnt.	13,00	58,50
Žarna dm51	vnt.	13,00	585,00
Švirkštas	vnt.	13,00	195,00
Dežė GC	vnt.	1,00	80,00
Lipdukas SV evakuacijos	vnt.	30,00	210,00
Tvirtinimo elementai	vnt.	1,00	35,00
Lipdukas GČ,112, numeracija	vnt.	39,00	39,00
Preliminari SUMA be PVM:			3 536,50 + PVM

Aktą paruošė: Artur Chomišin

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		

2		
3		
4		

Spausdino: Artur Chomišin (Servisas)